電力使用申込書〔受付時お

お申込み内容を選択ください

（お申込み内容を選択してください。）

※ 2026 年 4 月 1 日

☑ 新設 ☐ 契約電力 ☐ ※契約種別変更 （現在の種別: ）

（お申込種別: ）

お申込み先の配電事業所名を記入ください

申込先	□□ 配電事業所

ご契約者さまの情報を記入ください

※お客さま番号		計算区	

（新設申込み時は記入不要）

供給地点特定番号	

（供給先を当社に変更する場合のみ記入）

〒810-0001 福岡市中央区天神9-9-9

2枚目に押印ください。

※契約者

○○株式会社 代表取締役 送配 太郎

※電話（ 092 － 111 － XXXX ）

1 契約種別及び契約電力 （注）

契約種別			
契約電力(kW)	既設		
	増減		増減
	増減後		

ご契約開始希望日を記入ください

※受電開始(種別変更)希望日 2026年 5 月 1 日

電気のご使用用途を記入ください

※工場等の場合に記入ください

4 供給電圧 供給 kV、計量 kV 5 電気方式 交流 相 線式 Hz

6 用途 工場 7 製品名 自動車

9 契約使用期間 2026 年 5 月 1 日から 2027 年 4 月 30 日まで

※１年未満でご使用期間を記入ください

10 自家用電気工作物に関する諸手続

(1) 保安規程（変更）届出 2026 年 3 月 20 日

(2) 主任技術者選任手続 許可・承認No.

☐ 選任届出日 年 月 日

☐ 選任許可日

☐ 兼任承認日

申込時に手続きが完了している場合は記入ください

電気料金のお支払場所を記入ください

電気のご使用場所を記入ください

11 需要場所	〒810-0001 福岡市中央区天神9-9-9	電話（ 092 － 111 －XXXX ）
12 支払場所	〒810-0001 福岡市中央区天神9-9-9	電話（ 092 － 111 －XXXX ）
13 需給地点		
14 計量地点		
15 財産分界点		
16 保安責任分界点		
17 二次電圧側計量調整		

保護装置の整定値を記入ください

高圧コンデンサの取付容量と台数を記入ください

18 保護装置						19 高圧コンデンサ
	甲	遮断容量 100 MVA	事故除去時間（sec） 短絡 0.1 地絡 0.2	感度 Vo 9.5 V 短絡 1.1 MVA 地絡 Io 0.2 A		
	乙	短絡容量 MVA	事故除去時間（sec） 短絡 地絡	感度 Vo V 短絡 MVA 地絡 Io A		取付容量計 100 kvar
Vo整定値はDGR設置の場合に記入ください						取付台数計 1 台

20 工事費負担金	☐有・☐無	円（消費税等相当額再掲 円）入金日 年 月 日
21 臨時工事費・諸工料	☐有・☐無	円（消費税等相当額再掲 円）入金日 年 月 日

22 契約設備電力の計算根拠 （500 kW未満の場合）

契約負荷設備		最大(100%)	No.2(100%)	No.3(95%)	No.4(95%)	残り(90%)	合 計	契約設備(計算)電力
	入力換算後							
	修 正 後							kW

契約受電設備	変圧器容量	受電電圧と同位の負荷設備容量	合 計	契約設備(計算)電力
				kW

（実量制・協議決定のどちらでもない場合にご記入ください。）

による計算契約設備電力と受電設備による計算契約設備電力とのい

による契約。

方を選択し、(2)による契約をご希望の場合は右に記名押印ください。）氏名

電気主任技術者さまの情報を記入ください

電気工事店さまの情報を記入ください

23 電気主任技術者	氏名 送電 次郎	24 電気工事店（連絡者）	氏名 電力 花子
電話（ 092 － 222 －XXXX）	携帯（ 080 －1111－XXXX ）	電話（ 092 － 333 － XXXX ）	携帯（080 － 2222－ XXXX ）

申込受付 年 月 日	受付印		供給承諾 年 月 日	供給承諾の通知 年 月 日

（添付書類）設備一覧表、高圧単線結線図、構内平面図

電力使用申込書一・一号表

（記載注意事項）

1 お客さまを甲、九州電力送配電(株)を乙とします。

2 新設、契約電力変更の場合は、太枠内を甲の記入欄、それ以外は甲、乙の協議記入欄とします。
（臨時電力でのお申込みについては、契約使用期間を甲の記入欄とします。）

3 契約種別変更のみの場合は、※印箇所のみをご記入ください。なお、契約内容については、契約種別及び需給開始日を変更する以外は、本申込みに基づく新たな契約種別の適用開始以降も、現契約の効力を持続させるものとします。

4 自家用電気工作物については、九州産業保安監督部等による受理、承認等の完了後に当社へご連絡ください。

5 24の電気工事店欄には乙が甲に連絡する際の直接の担当者名をご記入ください。

（提出時の押印の取扱い）

記載内容をご確認の上、2枚目に押印後、ご提出くださ

（電気主任技術者変更時のお願い）

電気主任技術者が変更となる場合は、変更後の電気主任技術者氏名および連絡先を当社へご連絡ください。

（ご契約に関する事項・個人情報の利用目的・共同利用プライバシーポリシー）

裏面をご確認ください。

受電設備

相	電圧 1次(kV)	電圧 2次(V)	変圧器および高圧機器名	単位容量(kVA)	台数	結線方法	容量計(kVA)	備考(使用種別その他)
1	6.6	210/105	変圧器	150	1	一-三		
1	6.6	210/105	変圧器	200	1	一-三		
3	6.6	210	変圧器	300	1	△-Y		

負荷設備

相	電圧(V)	使用機器名	出力 容量	出力 単位	入力換算容量(kW)	台数	容量計(kW)	備考(使用種別および用途)
3	200	空冷ヒートポンプエアコン	3.560	kW		1		
3	200	空冷ヒートポンプエアコン	8.880	kW		8		
3	200	空冷ヒートポンプエアコン	13.010	kW		7		
3	200	空冷ヒートポンプエアコン	16.290	kW		1		
3	200	空冷ヒートポンプエアコン	21.840	kW		1		
3	200	室内機(床置型エアコン)	0.750	kW		2		
3	200	給水加圧ポンプ	7.500	kW		2		
3	200	給湯循環ポンプ	2.200	kW		2		
3	200	給湯循環ポンプ	0.750	kW		1		
3	200	消火ポンプユニット	7.500	kW		1		
3	200	ELV①	7.000	kW		1		
3	200	ELV②	7.000	kW		1		
3	200	リーチイン冷蔵庫	0.730	kW		2		
3	200	アイスメーカー	1.150	kW		1		
3	200	コンビネーションオーブン	4.100	kW		1		
3	200	電気フライヤー	5.000	kW		3		
3	200	電気グリドル	9.000	kW		2		
3	200	食器洗浄器	11.000	kW		2		

備考	

記載注意事項

一、受電設備、負荷設備は電圧別に常時、季節需要等の使用別にまとめ、備考欄にその旨注記してください。

二、負荷設備の出力(容量)はkW〜kVAを記入します。
HP(両方の場合はkW)
使用機器欄は、電気炉、電解槽、水銀整流器、電弧式溶接器、モーター等と記入してください。

三、ご記入いただいた個人情報の取扱いについては電力使用申込書一号表をご覧ください。

	相	電圧(V)	使用機器名	出力 容量	出力 単位	入力換算容量(kW)		台数	容量計(kW)		備考(使用種別および用途)
負荷設備	1	100	蛍光灯 FHF	0.320	kW			6			
	1	100	蛍光灯 FL	0.100	kW			8			
	1	100	白熱灯 IL	0.400	kW			265			
	1	100	高圧ナトリウムランプ	0.220	kW			4			
	1	100	非常灯 FHF	0.320	kW			19			
	1	100	非常灯 ミニハロゲン	0.130	kW			262			
	1	100	コンセント(1ヶ口)	0.500	kW			311			
	1	100	コンセント(2ヶ口)	0.100	kW			615			
	1	100	洗濯機	1.000	kW			3			
	1	100	乾燥機	1.000	kW			3			
	1	100	自動販売機	1.000	kW			10			
	1	100	冷蔵庫	0.360	kW			3			
	1	100	換気扇	0.170	kW			255			
	1	200	電気レンジ	3.000	kW			1			
	1	200	コーヒーマシン	3.000	kW			2			
計											

電力使用申込書二号表(一)

記載された事項、ご記入いただいた個人情報の取扱いについては電力使用申込書一号表をご覧ください。

需 要 場 所

高圧単線結線図



記載注意事項 一、ご記入いただいた個人情報の取扱いについては電力使用申込書・引込表をご覧ください。

電力使用申込書三号表（一）

構内平面図



記載注意事項

一、お客さま構内一号柱および一般送配電事業者柱（引込を希望される柱）の位置も記入してください。

二、ご記入いただいた個人情報の取扱いについては電力使用申込書一号表をご覧ください。