

お知らせ

玄海原子力発電所の運転状況等について (平成21年度第1四半期)

平成21年8月6日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成21年度第1四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
玄海1号機	55.9万kW	通常運転中 (平成21年7月3日~)	2.8億kWh	23.0%	定格熱出力 一定運転
玄海2号機	55.9万kW	通常運転中 (平成20年8月13日~)	12.6億kWh	103.0%	定格熱出力 一定運転
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (平成20年7月31日~)	26.2億kWh	101.8%	定格熱出力 一定運転
玄海4号機	118万kW	調整運転中 (平成21年7月13日~)	12.5億kWh	48.7%	定期検査中

2 トラブル情報

なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

なし

以 上