

# お知らせ

## 玄海原子力発電所の運転状況等について (平成23年度第1四半期)

平成23年8月11日  
九州電力株式会社  
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成23年度第1四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備考
玄海1号機	55.9万kW	通常運転中 (平成22年11月2日～)	12.7億kWh	104.1%	定格熱出力 一定運転中
玄海2号機	55.9万kW	第23回定期検査中 (平成23年1月29日～)	0.0億kWh	0.0%	—
玄海3号機	118万kW	第13回定期検査中 (平成22年12月11日～)	0.0億kWh	0.0%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (平成22年11月26日～)	25.9億kWh	100.6%	定格熱出力 一定運転中

### 2 トラブル情報

なし

### 3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

なし

以上