

お知らせ

2021年10月28日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について (2021年度 第2四半期)

玄海原子力発電所の2021年度第2四半期（7月～9月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2021年9月末時点)	発電電力量 (第2四半期)	設備利用率 (第2四半期)	備 考
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (2020年12月22日～)	26.5億kWh	101.7%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2021年4月15日～)	26.3億kWh	100.8%	—

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2025年度)	汚染状況の調査中 (2017年8月29日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (2017年11月1日～)
玄海2号機	解体工事準備期間 (2020～2025年度)	汚染状況の調査中 (2020年8月17日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (2020年6月29日～)
		新燃料36体を発電所から搬出 (2021年8月3日)

3 トラブル情報^{※1}

なし

4 保全品質情報^{※2}

なし

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上