

# お知らせ

2020年2月5日  
九州電力株式会社  
玄海原子力発電所

## 玄海原子力発電所の運転状況等について (2019年度 第3四半期)

玄海原子力発電所の2019年度第3四半期（10月～12月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2019年12月末時点)	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備 考
玄海2号機	—	運転終了 (2019年4月9日)	—	—	—
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (2019年8月20日～)	26.6億kWh	102.1%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2019年11月20日～)	19.0億kWh	73.0%	—

### 2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2021年度)	汚染状況の調査中 (2017年8月29日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (2017年11月1日～)

### 3 トラブル情報<sup>※1</sup>

な し

### 4 保全品質情報<sup>※2</sup>

- (1) 玄海原子力発電所内の玄海変電所における火災の発生について  
(2019年12月10日、18日 お知らせ済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上