

玄海原子力発電所の運転状況等について
(2019年度 第1四半期)

玄海原子力発電所の2019年度第1四半期(4月～6月)の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2019年6月末時点)	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
玄海2号機 ^{※1}	55.9万kW	第23回定期検査中 (2011年1月29日～)	0.0億kWh	0.0%	—
玄海3号機	118万kW	第14回定期検査中 (2019年5月13日～)	12.1億kWh	47.0%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2018年7月19日～)	26.0億kWh	101.0%	—

※1 玄海2号機は、2019年4月9日に運転終了

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2021年度)	汚染状況の調査中(2017年8月29日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中(2017年11月1日～)

3 トラブル情報^{※2}

なし

4 保全品質情報^{※3}

(1) 玄海3号機 第14回施設定期検査中の定期事業者検査「制御棒クラスタ検査」におけるプラグングデバイスの変形について(2019年7月19日 お知らせ済み)

※2 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※3 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報

以 上