

玄海原子力発電所の運転状況等について
(2018年度 第3四半期)

玄海原子力発電所の2018年度第3四半期(10月～12月)の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2018年12月末時点)	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備 考
玄海2号機	55.9万kW	第23回定期検査中 (2011年1月29日～)	0.0億kWh	0.0%	—
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (2018年5月16日～)	26.6億kWh	102.0%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2018年7月19日～)	26.4億kWh	101.2%	—

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	廃 止 措 置 状 況 (2018年12月末時点)
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017年～2021年度)	系統除染作業 (2017年7月13日～2018年12月11日)
		汚染状況の調査中 (2017年8月29日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (2017年11月1日～)

3 トラブル情報^{※1}

なし

4 保全品質情報^{※2}

なし

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報

以 上