

玄海原子力発電所の運転状況等について
(平成 29 年度)

玄海原子力発電所の平成 29 年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
玄海 2 号機	55.9 万 kW	0.0 億 kWh	0.0%	第 23 回定期検査 (平成 23 年 1 月 29 日～実施中)
玄海 3 号機	118 万 kW	0.7 億 kWh	0.7%	第 13 回定期検査 (平成 22 年 12 月 11 日～実施中 ^{※1})
玄海 4 号機	118 万 kW	0.0 億 kWh	0.0%	第 11 回定期検査 (平成 23 年 12 月 25 日～実施中)

※1 平成 30 年 5 月 16 日通常運転復帰

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況	定期検査実績 (廃止措置段階)
玄海 1 号機	解体工事準備期間 (平成 29～33 年度)	系統除染作業中 (平成 29 年 7 月 13 日～)	第 1 回定期検査 (平成 30 年 1 月 16 日～実施中 ^{※2})
		汚染状況の調査中 (平成 29 年 8 月 29 日～)	
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (平成 29 年 11 月 1 日～)	

※2 平成 30 年 5 月 10 日終了

3 トラブル情報^{※3}

なし

4 保全品質情報^{※4}

- (1) 玄海原子力発電所 3 号機 脱気器空気抜き管からの蒸気漏れについて
(平成 30 年 3 月 30 日、4 月 2 日、4 月 17 日 お知らせ済み)
- (2) 保安検査結果「保安規定違反(監視)」について
(その他自然災害発生時等の体制の整備に関するプロセスの記載漏れ)
- (3) 保安検査結果「保安規定違反(監視)」について
(重大事故等対処設備の定期試験手順書の記載が不十分)

※3 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※4 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報

以上