

お知らせ

平成 30 年 2 月 14 日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について (平成 29 年度 第 3 四半期)

玄海原子力発電所の平成 29 年度第 3 四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第 3 四半期)	設備利用率 (第 3 四半期)	備考
玄海 2 号機	55.9 万 kW	第 23 回定期検査中 (平成 23 年 1 月 29 日～)	0.0 億 kWh	0.0%	—
玄海 3 号機	118 万 kW	第 13 回定期検査中 (平成 22 年 12 月 11 日～)	0.0 億 kWh	0.0%	—
玄海 4 号機	118 万 kW	第 11 回定期検査中 (平成 23 年 12 月 25 日～)	0.0 億 kWh	0.0%	—

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海 1 号機	解体工事準備期間 (平成 29～33 年度)	系統除染作業中 (平成 29 年 7 月 13 日～)
		汚染状況の調査中 (平成 29 年 8 月 29 日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (平成 29 年 11 月 1 日～)

3 トラブル情報^{※1}

なし

4 保全品質情報^{※2}

なし

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上