

お知らせ

玄海原子力発電所の運転状況等について (平成19年度第4四半期)

平成20年4月24日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の平成19年度第4四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況	発電電力量 (第4四半期)	設備利用率 (第4四半期)	備 考
玄海1号機	55.9万kW	通常運転中 (平成20年3月19日~)	5.2億kWh	42.3%	定格熱出力 一定運転
玄海2号機	55.9万kW	第21回定期検査中 (平成20年3月28日~)	12.2億kWh	99.6%	—
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (平成19年4月11日~)	26.3億kWh	102.1%	定格熱出力 一定運転
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (平成20年4月16日~)	3.3億kWh	12.7%	”

2 トラブル情報

法令及び安全協定に基づく報告事象なし

3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、日本原子力技術協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

なし

以 上